

P. č.	Číslo ustanovenia v PP OKTE	Navrhovaná úprava ustanovenia	Slovné odôvodnenie navrhovanej úpravy / vyjadrenie k ustanoveniu	Vyjadrenie OKTE, a.s.
1	Kapitola 2.3.1 Kapitola 2.3.4	8. OKTE, a.s. poskytuje subjektu zúčtovania na základe žiadosti do 3 pracovných dní nasledujúce údaje za skupinu zdieľania, do ktorej sú priradené odberné a odovzdávacie miesta, v ktorých má subjekt zúčtovania zodpovednosť za odchýlku: a. informáciu o spôsobe alokácie zdieľanej elektriny do odberných a odovzdávacích miest priradených do skupiny zdieľania, v ktorých má subjekt zúčtovania zodpovednosť za odchýlku, b. súhrnnú informáciu o spôsobe alokácie zdieľanej elektriny, c. hodnoty odberov a dodávok elektriny aktívnych odberateľov a energetických spoločností s odbernými miestami a odovzdávacími miestami priradenými do rovnakej skupiny zdieľania, d. informáciu o priebehu výroby elektriny a technických parametroch zariadenia na výrobu elektriny, z ktorej je elektrina zdieľaná, e. informáciu o priebehu uskladnenia elektriny a technických parametroch zariadenia na uskladňovanie elektriny, z ktorého je elektrina zdieľaná.	Navrhujeme zákonnú lehotu vypustiť a zosúladiť ju s aplikačnou praxou, keďže OKTE k poskytovaniu dát pristúpilo prozákaznícky a poskytuje ich podľa TŠVD okamžite. Rozumieme, že okamžité poskytovanie dát vyhovuje lehote do 3 pracovných dní, len táto formulácia môže uvádzať do účastníkov trhu omylu, ako poskytovanie dát v praxi vlastne funguje.	Akceptované

		10. OKTE, a.s. poskytuje dodávateľovi elektriny na základe žiadosti do 3 pracovných dní nasledujúce údaje za skupinu zdieľania, do ktorej sú priradené odberné a odovzdávacie miesta, v ktorých dodávateľ elektriny zabezpečuje dodávku elektriny: a. informáciu o spôsobe alokácie zdieľanej elektriny do odberných a odovzdávacích miest priradených do skupiny zdieľania, v ktorých dodávateľ elektriny zabezpečuje dodávku elektriny, b. súhrnnú informáciu o spôsobe alokácie zdieľanej elektriny, c. hodnoty odberov a dodávok elektriny aktívnych odberateľov a energetických spoločností s odbernými miestami a odovzdávacími miestami priradenými do rovnakej skupiny zdieľania, d. informáciu o priebehu výroby elektriny a technických parametroch zariadenia na výrobu elektriny, z ktorej je elektrina zdieľaná, e. informáciu o priebehu uskladnenia elektriny a technických parametroch zariadenia na uskladňovanie elektriny, z ktorého je elektrina zdieľaná.		
2	Kapitola 2.3.5 Kapitola 2.3.6 Kapitola 2.3.7	6. OKTE, a.s. poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe žiadosti do 3 pracovných dní informáciu o spôsobe alokácie zdieľanej elektriny do odberných miest a z odovzdávacích miest priradených do skupiny	Dávame do pozornosti, že ani aktuálne navrhovaná TŠVD v1.43 neuvažuje o poskytovaní týchto dát PPS, PDS a MDS (viď DOD_5 a DOD_6).	Nejedná sa o pripomienku. Problematika bude upravená.

		zdieľania, ktoré sú pripojené do prenosovej sústavy. 5. OKTE, a.s. poskytuje prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy na základe žiadosti do 3 pracovných dní informáciu o spôsobe alokácie zdieľanej elektriny do odberných miest a z odovzdávacích miest priradených do skupiny zdieľania, ktoré sú pripojené do regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. 5. OKTE, a.s. poskytuje prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy na základe žiadosti do 3 pracovných dní informáciu o spôsobe alokácie zdieľanej elektriny do odberných miest a z odovzdávacích miest priradených do skupiny zdieľania, ktoré sú pripojené do miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.		
3	Príloha č. 19	4. Informácie o inom ako určenom meradle splňujúcom parametre a požiadavky podľa vykonávacieho predpisu ÚRSO, ak je v prípade poskytovania flexibility na OOM alebo zariadení (technológii) pripojenom na úrovni nízkeho napätia použité iné ako určené meradlo na meranie elektriny pre zariadenie na výrobu elektriny alebo pre zariadenie na uskladňovanie elektriny, sú: a. výrobné číslo meradla (ak je priradené), b. typ meradla (A, B, C),	Výpočet poskytnutej flexibility na zariadení nepredpokladá nepriebehové meranie typu C (rovnako aj v bode 3.). V prípade meradla iného ako určeného sa nemusí vyžadovať jeho úradné overenie.	Neakceptované. Momentálne nie je známe, aké predpoklady by mali spĺňať meradlá iné ako určené. Preto bol zoznam požiadaviek navrhnutý rovnako ako v prípade určených meradiel a v prípade jeho špecifikácie zo strany ÚRSO bude pozmenený pri ďalšej zmene prevádzkového poriadku. (§

		c. dátum posledného úradného overenia (ciachy); d. dátum do kedy je platné posledné úradné overenie (ciacha);		95 ods. 2 písm. r) Zákona o energetike)
--	--	--	--	---